

城市水厂一览表

(2021 年)

序号	水厂名称	水源地名称	联系人	联系电话
1	永仁县自来水厂	自来水厂	胡雅洁	0878-6712473
2				
3				
4				
5				
6				

填报单位(公章)

单位负责人: 杨晓平



填报人: 杨懿

填报时间: 2021 年 11 月 15 日

城市水厂水龙头水采样点表 (10-12 月)

序号	采样地点	序号	采样地点
1	永仁县永定小学	11	
2	永定镇苴却社区卫生室	12	
3	永仁县疾控中心检验科	13	
4		14	
5		15	
6		16	
7		17	
8		18	
9		19	
10		20	

填报单位（公章）：
单位负责人：杨晓平

填报人：杨懿

填报时间：2021 年 11 月 15 日

城市水厂出厂水水质信息

(第四季度)

			监 测 指 标										
序 号	水 厂 名 称	采 样 时 间	菌落总数 (CFU/mL)	总大肠菌群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	大肠埃希氏 菌 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	耐热大肠菌 群 (MPN/100mL 或 CFU/100mL)	色 度 (铂 钴 色 度 单 位)	浑 浊 度 (NTU- 散 射 浊 度 单 位)	臭 和 味	肉 眼 可 见 物	耗 氧 量 (CODMn 法 , 以 O ₂ 计 , mg/L)	消 毒 剂 余 量	
													游离余氯 (mg/L)
			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异 臭味	无	≤3	≥0.3	≥0.1
1	自来 水厂	2021-10-9	4	0	0	0	8	1	0	0	1.30	--	0.14

注: 1、出厂水中消毒剂余量要求: 氯气及游离氯制剂 (游离氯) 为 0.3~4mg/L; 二氧化氯 (ClO₂) 为 0.1~0.8mg/L。
2、检出总大肠菌群时, 继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。

填报单位 (公章):

填报人: 杨懿

单位负责人: 杨晓平

填报时间: 2021 年 11 月 15 日

城市用户水龙头水（末梢水）水质信息

（第四季度）

监 测 指 标													
序号	采样点名称	采样时间	监测指标										
			菌落总数 (CFU/m L)	总大肠菌 群 (MPN/ 100mL 或 CFU/100m L)	大肠埃希 氏菌 (MP N/100mL 或 CFU/10 0mL)	耐热大肠 菌群 (MP N/100mL 或 CFU/10 0mL)	色度 (铂 钴色度单 位)	浑浊度(N TU-散射 浊度单 位)	臭和味	肉眼 可见 物	耗氧量(C ODMn 法, 以 O ₂ 计,m g/L)	消毒剂余量	
《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006) 指标限值			≤100	不得检出	不得检出	不得检出	≤15	≤1	无异臭、 异味	无	≤3	≥0.05	≥0.02
1	永定小学	2021-10-9	15	0	0	0	9	1	0	0	1.26	—	0.04
2	直柳社区卫生室	2021-10-9	21	0	0	0	10	1	0	0	1.27	—	0.03
3	疾控中心 检验科	2021-10-9	12	0	0	0	9	1	0	0	1.13	—	0.04

注：1、水龙头水中（末梢水）消毒剂余量要求：氯气及游离氯制剂（游离氯）≥0.05mg/L；二氧化氯（ClO₂）≥0.02mg/L。
2、检出总大肠菌群时，继续检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。



填报单位()：杨城疾病预防控制中心
单位负责人：杨晓平
填报人：杨懿
填报时间：2021年11月15日