

2020年一季永仁县污染源监督性监测情况

一、监测情况

（一）监测水源

永仁县环境监测站于2020年1月7日分别对永仁县污水处理厂进、出水口，云南永仁县赛丽茧丝绸有限责任公司外排水口的水质开展了监测。

（二）监测点位

永仁县污水处理厂进口、出口各设置1个监测点位，云南赛丽茧丝绸有限责任公司排水口设置1个监测点位进行采样。

（三）常规监测项目

污水处理厂监测项目为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)表1的基本项目(12项)、表2的补充项目(6项,烷基汞除外),并增测水温1项指标,共19项。云南赛丽茧丝绸有限责任公司外排水监测项目为《缫丝工业水污染物排放标准》(GB 28936-2012)表2的基本项目,共8项。

二、评价标准及方法

污水处理厂出口水质按《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)评价,执行表1一级B标准限值、补充项目执行对应的标准限值。云南赛丽茧丝绸有限责任公司外排水按《缫丝工业水污染物排放标准》(GB 28936-2012)

评价，执行表 2 新建企业水污染物间接排放标准限值。

三、评价结果

污水处理厂出口水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级 B 标准规定的排放要求；云南赛丽茧丝绸有限责任公司外排水达到《缫丝工业水污染物排放标准》（GB 28936-2012）新建企业水污染物间接排放标准要求。本次两个重点污染源企业外排水监测均达标。

楚雄彝族自治州生态环境局永仁分局

2020 年 2 月 10 日